

**СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А

Тел/ факс 70-33-50/70-33-66

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-931/13
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ**

2 октября 2013 года

г. Иркутск

Заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее – служба) Савинцева И.В.,

рассмотрев материалы дела № 1-931/13 и составленный Ермак Марией Игоревной – ведущим консультантом Центрального отдела государственного жилищного надзора службы, протокол № 3847/13-2 от 27 сентября 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

в отношении должностного лица – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы» Артамонова Павла Вячеславовича, зарегистрированного по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 25/3, кв.16, паспорт серии 25 06 № 764876, выдан 12.01.2007 Управлением внутренних дел Свердловского района г. Иркутска, дата рождения 16.09.1961, место рождения: г. Тайшет, Иркутской области.

правонарушитель надлежащим образом извещен о дне, времени и месте рассмотрения данного дела, на рассмотрение не явился.

УСТАНОВИЛ:

С 3 сентября 2013 года по 27 сентября 2013 года на основании распоряжения от 27 августа 2013 года № 3847-ср-п проведена плановая выездная проверка по государственному жилищному надзору.

В ходе проведенной проверки был обследован жилищный фонд, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. №№ 19; г. Иркутск, ул. Култукская, д. №№ 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7; г. Иркутск, ул.Лызина, д.№ № 9 а, 5; г. Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, д. № № 30, 33, 35, 26, 27.

В результате проведенной проверки были выявлены нарушения правил содержания жилых домов и (или) жилых помещений, а именно, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Пост. Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), выразившиеся в следующем:

№ п/п	Нарушения	Нарушенный нормативный, правовой акт
1	2	3
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/1		
1	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства;	п. 3.5.7. Правил и норм Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены Постановлением Государственного Комитета

	санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ от 27 сентября 2003 года № 170) (далее – Правила и нормы.)
2	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
3	Неисправность оконных проемов в подъезде: отсутствует второй ряд остекления.	п. 2.6.2., 3.2.3, 4.7. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/2		
1	Неисправность оконных проемов в подъезде: отсутствует второй ряд остекления.	п. 2.6.2., 3.2.3, 4.7. Правила и нормы
2	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
3	Неисправность коньковой доски на кровле, местами отсутствует.	п. 4.6.3.6. Правил и норм
4	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
5	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/3		
1	Неисправность сборника (выгреба) для влажных отходов, а именно: сборник (выгреб) для влажных отходов не очищен, присутствует видимое разрушение конструкции (просадка почвы, гниль древесины видимой части выгреба).	п.п. 3.7.1., 3.7.12., 3.7.13. Правил и норм
2	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм
3	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.

4	Неисправность коньковой доски на кровле, местами отсутствует.	п. 4.6.3.6. Правил и норм
5	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/4		
1	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жалюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
2	Неисправность коньковой доски на кровле, местами отсутствует.	п. 4.6.3.6. Правил и норм
3	Неисправность фасада дома, а именно присутствуют местные разрушения и гниль деревянной облицовки дома (в районе завалинки) по периметру строения.	п.п. 2.6.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3., 4.2.3.12.,
4	Неисправность электрооборудования в подъезде (соединения проводов выполнено посредством скруток, места соединений не изолированы, отсутствуют крышки на распределительных коробках., присутствуют локальные разрушения изоляции токопроводящих жил.)	п.п. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.6. Правил; п.п. 1.7.49, 2.1.25, 2.1.26 «Правил устройства электроустановок» (седьмое издание) (утв. Приказом Министерством энергетики РФ от 8 июля 2002 г. № 204.) (Далее – ПУЭ)
5	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
6	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм
7	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/5		
1	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жалюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
2	Неисправность фасада дома, а именно присутствуют местные разрушения и гниль деревянной облицовки дома (в районе завалинки) по периметру строения.	п.п. 2.6.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3., 4.2.3.12.,
3	Неисправность электрооборудования в подъезде (соединения проводов выполнено посредством скруток, места соединений не изолированы, присутствуют локальные разрушения изоляции	п.п. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.6. Правил; п.п. 1.7.49, 2.1.25, 2.1.26 ПУЭ

	токопроводящих жил.)	
4	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
5	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
6	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм

г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/6

1	Нарушена периодичность очистки сборника (выгреба) для влажных отходов, а именно: сборник (выгреб) для влажных отходов не очищен.	п.п. 3.7.1., 3.7.12., 3.7.13. Правил и норм
2	Неисправность фасада дома, а именно присутствуют местные разрушения и гниль деревянной облицовки дома (в районе завалинки) по периметру строения.	п.п. 2.6.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3., 4.2.3.12.,
3	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
4	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
5	Неисправность электрооборудования в подъезде (соединения проводов выполнено посредством скруток, места соединений не изолированы, присутствуют локальные разрушения изоляции токопроводящих жил.)	п.п. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.6. Правил; п.п. 1.7.49, 2.1.25, 2.1.26 ПУЭ
6	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм

г. Иркутск, ул. Култукская, д. 22/7

1	Неисправность сборника (выгреба) для влажных отходов, а именно: сборник (выгреб) для влажных отходов не очищен, присутствует видимое	п.п. 3.7.1., 3.7.12., 3.7.13. Правил и норм
---	--	--

	разрушение конструкции (просадка почвы, гниль древесины видимой части выгребов).	
2	Неисправность отмостки: имеются местные разрушения.	п.п. 2.6.2., 4.1.6., 4.1.7., 4.2.3.16., 4.6.4.7. Правил и норм
3	Неисправность кровельного покрытия. Кровля имеет повреждения асбестоцементных листов: трещины.	п.п. 2.6.2., 4.6.1.1. Правил и норм
4	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жалюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
5	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
6	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
7	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Лызина, д. 5		
1	Неисправность отмостки: имеются местные разрушения.	п.п. 2.6.2., 4.1.6., 4.1.7., 4.2.3.16., 4.6.4.7. Правил и норм
2	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
3	Неисправность электрооборудования в подъезде (соединения проводов выполнено посредством скруток, места соединений не изолированы, присутствуют локальные разрушения изоляции токопроводящих жил.)	п.п. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.6. Правил; п.п. 1.7.49, 2.1.25, 2.1.26 ПУЭ
4	В тамбуре подъезда в районе прохождения ввода в здание труб отопления притвор не закрыт, пол не восстановлен.	п. 2.1.3. Правил и норм
5	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
6	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой	п. 3.5.7. Правил и норм

	медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	
г. Иркутск, ул. Лызина, д. 9 а		
1	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жалюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
2	Неисправность фасада дома, а именно присутствуют местные разрушения и гниль деревянной облицовки дома (в районе завалинки) по периметру строения.	п.п. 2.6.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3., 4.2.3.12.,
3	Неисправность оконных проемов в подъезде: отсутствует второй ряд остекления.	п. 2.6.2., 3.2.3, 4.7. Правила и нормы
4	Неисправность электрооборудования в подъезде (соединения проводов выполнено посредством скруток, места соединений не изолированы, присутствуют локальные разрушения изоляции токопроводящих жил.)	п.п. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.6. Правил; п.п. 1.7.49, 2.1.25, 2.1.26 ПУЭ
5	Неисправность кровельного покрытия. Кровля имеет повреждения асбестоцементных листов: трещины.	п.п. 2.6.2., 4.6.1.1. Правил и норм
6	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жалюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
7	Не соблюдена периодичность ремонта подъездов. Неудовлетворительное состояние штукатурного, окрасочного, побелочного слоев в подъезде, тамбуре (расслоение слоев, загрязнение, штукатурный слой местами утрачен до дранки).	п.п. 2.3.4., 3.2.8., 3.2.9. Правил и норм
8	Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
9	В подъезде не размещены списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной инспекции.	п. 3.5.7. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 26		
1	Неисправность фасада дома, а именно присутствуют местные разрушения и гниль деревянной облицовки дома (в районе завалинки) по периметру строения.	п.п. 2.6.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3., 4.2.3.12.,
2	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жалюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
3	Неисправность кровельного покрытия. Кровля имеет повреждения асбестоцементных листов: трещины. присутствует растительность зеленого цвета на кровле.	п.п. 2.6.2., 4.6.1.1. Правил и норм
4	Неисправность карниза: гниль, местные разрушения досок.	п.п. 4.2.1.5., 4.2.1.15., 4.2.3.1. Правил и норм

г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 27		
1	Нарушена периодичность очистки сборника (выгреба) для влажных отходов, а именно: сборник (выгреб) для влажных отходов не очищен.	п.п. 3.7.1., 3.7.12., 3.7.13. Правил и норм
2	Не установлена решетка на сборниках (выгребах) для влажных отходов.	п. 3.7.9. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 30		
1	Неисправность оконных проемов в подъезде: отсутствует остекление.	п. 2.6.2., 3.2.3, 4.7. Правила и нормы
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 33		
1	Неисправность фасада дома, а именно присутствуют местные разрушения и гниль деревянной облицовки дома (в районе завалинки) по периметру строения.	п.п. 2.6.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3., 4.2.3.12.,
2	Неисправность сборника (выгреба) для влажных отходов, а именно отсутствует крышка.	п.п. 3.7.1., 3.7.12., 3.7.13. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 35		
1	Неисправность слухового окна на чердаке, а именно отсутствует жилюзийная решетка.	п.п. 4.6.1.1., 4.6.1.25. Правил и норм
2	Неисправность отмостки: имеются местные разрушения, растительность зеленого цвета.	п.п. 2.6.2., 4.1.6., 4.1.7., 4.2.3.16., 4.6.4.7. Правил и норм
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 19		
1	Нарушена периодичность очистки сборника (выгреба) для влажных отходов, а именно: сборник (выгреб) для влажных отходов не очищен.	п.п. 3.7.1., 3.7.12., 3.7.13. Правил и норм
2	Неисправность дверных заполнений в первом подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки)	п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.7.2, 4.8.14. Правила и нормы.
3	Неисправность оконных проемов в первом подъезде: отсутствует второй ряд остекления.	п. 2.6.2., 3.2.3, 4.7. Правила и нормы

Данные проверки зафиксированы Актом проверки № 3847/13-2 от 27 сентября 2013 года, на основании которого составлен протокол № 3847/13-2 от 27 сентября 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.22 КоАП РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 30 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания и ремонта данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

В соответствии со статьей 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком доме. Правила содержания общего имущества устанавливаются Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с которыми общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Конкретные требования, предъявляемые к содержанию жилищного фонда определены соответствующими пунктами Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Пост. Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).

Собственники помещений вправе как самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества, так и привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.

Обследованный жилой фонд находится в управлении общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы».

В соответствии с договорами общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы» обязано обеспечить надлежащее содержание и ремонт общего имущества жилого фонда.

Артамонов Павел Вячеславович назначен генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы», что подтверждается приказом № 1 от 26 января 2010 года.

На основании ст. 2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о том, что в действиях должностного лица – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы» Артамонова Павла Вячеславовича, содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.

Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность лиц, ответственных за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

Вина выражена в том, что, несмотря на то, что у – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы» Артамонова Павла Вячеславовича, имелась возможность обеспечить соблюдение установленных норм и правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, он не принял все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств принятия всех зависящих от него мер по соблюдению требований законодательства и доказательств отсутствия возможности для их соблюдения в службу представлено не было.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность по делу не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы» Артамонова Павла Вячеславовича, зарегистрированного по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 25/3, кв.16, паспорт серии 25 06 № 764876, выдан 12.01.2007 Управлением внутренних дел Свердловского района г. Иркутска, дата рождения 16.09.1961, место рождения: г. Тайшет, Иркутской области, виновным в совершении правонарушения, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и

НАЛОЖИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф/ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в

законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оплата штрафа производится по следующим банковским реквизитам:
Банк Получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской Области г. Иркутска
БИК-042520001
р/счет-40101810900000010001 л/счет - 04342025030
Получатель: УФК РФ по Иркутской области (Служба государственного
жилищного и строительного надзора)
ИНН 3808171877 КПП 380801001
ОКАТО 25401000000
Код платежа 83011690040040000140

В случае неоплаты административного штрафа в установленный срок правонарушитель привлекается к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела. **По истечении этого срока вступает в законную силу.**

Постановление вступило в законную силу: _____

Постановление выдано: _____

Заместитель руководителя службы



И.В. Савинцева

Копия постановления вручена: отправлено по почте - заказным письмом с уведомлением

Настоящее постановление может быть предъявлено к исполнению в течение 2 лет со дня его вынесения.