

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской области

664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 8

Постановление № ЮЛ/М- 1692/12-07

по делу об административном правонарушении
о назначении административного наказания

«24» июня 2012г.

г. Иркутск

Руководитель (заместитель руководителя) Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Николаевна Мухоморова рассмотрев дело об административном правонарушении по протоколу об административном правонарушении № ЮЛ/М-1692/12-07 от 08 июня 2012 г., акт проверки № 001638 от 30.05.2012г., копию Устава ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы», копию Выписки из ЕГРЮЛ № 72в/2012 от 10.01.2012г. и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы»

Наименование юридического лица- общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы»; ООО «ХК «Комсистемы» Свидетельство о регистрации 1103850001518

ИНН 3808211880

КПП 380801001

ОКВЭД основной-70.32, дополнительные- 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.4, 90.00.3 Расчетный счет 40702810703190000003 в ИФ ОАО «МДМ БАНК», БИК 042520760

Кор. счет 30101810300000000760

Юридический адрес г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 33, кв. 10

Фактический адрес г. Иркутск, пер. 8 Марта, д. 9

Телефоны : 8 395 2 727995

Руководитель предприятия Генеральный директор
(должность)

Фамилия имя отчество Артамонов Павел Вячеславович

Законный представитель юридического лица: Генеральный директор

Фамилия имя отчество Артамонов Павел Вячеславович

Документ, удостоверяющий личность представителя: паспорт 25 06 764876 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска 12.01.2007г.

Привлекалось ли к административной ответственности юридическое лицо: 24.03.2012г. по ст. 6.5. КоАП РФ

(когда, по какой ст. КоАП РФ)

Установлено:

11.05.2012г. с 10ч.15 мин. по 10ч. 45 мин. Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Коммунальные системы» совершило административное правонарушение в жилом доме № 52/3 по ул. Багратиона в г. Иркутске, а также в жилой квартире № 63 жилого дома № 52/3 по ул. Багратиона в г. Иркутске выразившееся в том, что Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Коммунальные системы» нарушило законодательство в области санитарно-эпидемиологических требований к питьевой и горячей воде, а именно: ч.1., ч.2. ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившееся:

в нарушении п. 3.1.9. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») качество горячей воды у потребителей, проживающих в квартире № 63 упомянутого дома не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемых к питьевой воде - горячая вода в квартире № 63 не соответствует п. 3.2, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») по показателю «Железо» - превышение в 2, 9 раз, по показателю «Мутность» (по каолину) - превышение в 1,5 раз - протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 5779 от 12.05.2012г.;

в нарушении п. 3.1.9. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») качество горячей воды у потребителей не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемых к питьевой воде - горячая вода в элеваторном узле упомянутого жилого дома не соответствует п. 3.2, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») по показателю «Железо» - превышение в 1,2 раза - протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 5777 от 12.05.2012г.

в нарушении п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» качество питьевой воды у потребителей, проживающих в квартире № 63 по ул. Багратиона, 52/3 по ул. Багратиона в г. Иркутске не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемых к питьевой воде по показателю «Железо» - превышение в 1,2 раза - протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 5780 от 12.05.2012г.

В соответствии с договором Управления многоквартирным домом с собственником жилых помещений ООО «Иркутский дом» управляющая компания – ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» обязана осуществлять управление общим имуществом объекта в соответствии с условиями договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии целями, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов. Целью договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества Объекта – многоквартирного дома № 52/3 по ул. Багратиона в г. Иркутске, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в доме.

Согласно ч.1. ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Согласно п.3.1. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») питьевая вода должна быть безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Согласно п. 2.7. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается, если системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача воды, качество которой соответствует требованиям настоящих санитарных правил. В связи, с чем имеется реальная опасность для здоровья населения, проживающего в упомянутом доме.

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ юридическое лицо – ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» обязано в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для

личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

-осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

-проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания.

Из всего вышеизложенного установлено, что за ненадлежащее качество питьевой и горячей воды у потребителей, проживающих в жилом доме 52/3 по ул. Багратиона в г. Иркутске, в том числе в квартире № 63 упомянутого дома ответственность несет общество с ограниченной ответственностью ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы»,

Статьей 6.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Частью 1 статьи 19 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Частью 2 статьи 19 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с п. 3.1.9. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), качество горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемых к питьевой воде.

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В соответствии с п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории РФ, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение

Показатели	Единицы измерения	Нормативы (ПДК), не более	Показатели вредности	Класс опасности
Железо (Fe, суммарно)	-----	0,3	Орг.3	3

Следовательно, вина общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы», как составляющая составов указанных правонарушений, установлена в достаточной степени и выразилась в том что, несмотря на имеющуюся возможность обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых

предусмотрена административная ответственность, ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» не приняло все зависящие от него меры по их устранению.

Кроме того, вина ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы», подтверждается материалами дела: письменным обращением № П/921 от 27.04.2012г., актом проверки № 001638 от 30.05.2012г., протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 5779 от 12.05.2012г., протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 5777 от 12.05.2012г., протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 5780 от 12.05.2012г., договором управления многоквартирным домом № 52/3 на ул. Багратиона в г. Иркутске, протоколом об административном правонарушении № ЮЛ/М- 1692/12-07 от 08 июня 2012 г. и др. Согласно п.1 ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального надзора» проверка проводится на основании распоряжения (приказа). На основании распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области о проведении проверки № 001638 от 28.04.2012 г., была проведена проверка законной деятельности в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы» по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52/3.

Согласно п.1 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального надзора» по результатам проверки должностным лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах. По результатам проведенной проверки был составлен акт проверки № 001638 от 30 мая 2012 г., который был направлен 31.05.2012г. по юридическому и фактическому адресам в адрес ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» письмами с уведомлениями о вручении.

В силу частей 3-5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу и представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе. Физическому или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть представлена возможность ознакомиться с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении № ЮЛ/М- 1692/12-07 от 08 июня 2012 г., составлен в отсутствие законного представителя ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» - генерального директора ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы», который был извещен о времени и месте его составления должным образом, но не явился на составление протокола.

Копии протоколов об административном правонарушении были направлены 08.06.2012г. по юридическому и фактическому адресам в адрес ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» письмами с уведомлениями о вручении.

Указанные доказательства соответствуют ст.ст. 26.2, 26.7 КоАП РФ и получены в соответствии с требованиями закона. Существенных нарушений в доказательствах не выявлено, в связи с чем, принимаются как достоверные, которые свидетельствуют о наличии события административного правонарушения.

Оценивая все материалы в их совокупности, установлено, что в действиях ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы», имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.1-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при определении размера и вида административного наказания учитывается характер совершенного им правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных в ст. 4.2 КоАП РФ, не установлено.

Усмотрено обстоятельство,отягчающее административную ответственность, предусмотренное в ст. 4.3 КоАП РФ - повторное совершение однородного административного правонарушения, за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ: к административной ответственности юридическое лицо ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» привлекалось 24.03.2012г. по ст. 6.5. КоАП РФ

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.1. – 2.4., 3.3, 4.1. – 4.3., ст. 22.3, 23.13, 23.49, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Коммунальные системы», признать виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.5 КоАП РФ и в соответствии со ст. 4.1, КоАП РФ назначить административное наказание в пределах санкции ст. 6.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 20000 (цифрами) двадцать тысяч (прописью) рублей

и возложить обязанность по передаче денежных средств, в размере наложенного административного штрафа путем внесения или перечисления в банк или иную кредитную организацию по следующим реквизитам: Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Управление Федеральной службы Роспотребнадзор по Иркутской области) расчетный счет № 40101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск БИК 042520001 КД 141 1 16 28000 01 6000 140 3811087738 КПП 380801001 ОКАТО 25401000000, лицевой счет № 04341787640

Назначение платежа Штрафы Роспотребнадзора, постановление № ЮЛ/М- 1692/12-07

Решение об изъятых вещах и документах в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ: не изымались.

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган или суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, ст. 30.2, ст. 30.3 КоАП РФ).

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано (ст. 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности (ч. 1 ст.32.2 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности банк (ч. 3 ст.32.2 КоАП РФ).

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа свидетельствующего об уплате административного штрафа в установленный срок, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ).

Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Руководитель (заместитель руководителя) _____

Дата выдачи « 28 » _____ 2012г. исх. № _____

(подпись)

Постановление вступает в силу « _____ » _____ 2012 г.

Предоставлена рассрочка (отсрочка) исполнения постановления на _____ месяц(а)

Неоплаченный в установленный срок штраф подлежит принудительному взысканию в порядке, установленном ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ после « _____ » _____ 2012г.

Срок предъявления к исполнению 2 года.